Vodovod grada Vukovara d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Jana Bate 4, 32010 Vukovar
OIB: 95863787953
web:
e-mail:
tel. +385 (0)32 424 727
fax: +385 (0)32 424 724

Br. uz. 647 / 26
U Vukovaru, 03. studeni 2026.godine.

DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Osijek
Ispostava u Vukovaru
Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 1
32 000 Vukovar

Pretragom uzorka VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, uzorkovane dana 26.10.2026. s izvorišta – vodovod Ilok, Lovas, Osnovna škola, ustanovili smo:

FIZIKALNO – KEMIJSKI NALAZ

RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica	RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica
1.	TEMPERATURA VODE	17,6	25	°C	9.	UTROŠAK $KMnO_4$	0,37	5	O_2 mg/l
2.	BOJA	2,08	20	mg/l PtCo skale	10.	NITRATI	0,9	50	mg/l
3.	MUTNOĆA	0,09	4	NTU	11.	NITRITI	0,017	0,50	mg/l
4.	MIRIS	Bez	Bez		12.	AMONIJ	0,07	0,50	mg/l
5.	OKUS	Bez	Bez		13.	ŽELJEZO	0,0	200	µg/l
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA	7,86	6,5-9,5	pH jedinica	14.	MANGAN	7,0	50	µg/l
7.	VODLJIVOST	710,0	2500	µS/cm/20°C	15.	SLOBODNI KLOR	0,04	0,50	mg/l
8.	ARSEN	0,0	10	µg/l	16.	TOC	0,67	-	C mg/l

MIKROBIOLOŠKI NALAZ

RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica	Ispravnost
1.	BROJ KOLONIJA NA 22°C	00	100	broj / 1ml	DA
2.	BROJ KOLONIJA NA 36°C	00	100	broj / 1ml	DA
3.	UKUPNI KOLIFORMI	00	0	broj / 100ml	DA
4.	ESCHERICHIA COLI	00	0	broj / 100ml	DA
5.	ENTEROKOKI	00	0	broj / 100ml	DA
6.	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	00	0	broj / 100ml	DA
7.	PSEUDOMONAS AERUGINOSA	00	0	broj / 100ml	DA

Analiza započeta: 26.10.2026. Analiza završena: 29.10.2026.

MIŠLJENJE: Rezultati analiza ispitivanog uzorka vode u SUKLADNOSTI su s MDK vrijednostima iz Priloga 1 Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN64/23 i 88/23).

Valentina Musa dipl.ing
INŽENJER LABORATORIJ

Vodovod grada Vukovara d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Jana Bate 4, 32010 Vukovar
OIB: 95863787953
web:
e-mail:
tel. +385 (0)32 424 727
fax: +385 (0)32 424 724

Br. uz. 648 / 26
U Vukovaru, 03. studeni 2026.godine.

DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Osijek
Ispostava u Vukovaru
Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 1
32 000 Vukovar

Pretragom uzorka VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, uzorkovane dana 26.10.2026. s izvorišta – vodovod Ilok, Opatovac, Frankopanska 1-javna slavina, ustanovili smo:

FIZIKALNO – KEMIJSKI NALAZ

RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica	RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica
1.	TEMPERATURA VODE	17,6	25	°C	9.	UTROŠAK $KMnO_4$	0,404	5	O_2 mg/l
2.	BOJA	2,45	20	mg/l PtCo skale	10.	NITRATI	3,6	50	mg/l
3.	MUTNOĆA	0,09	4	NTU	11.	NITRITI	0,012	0,50	mg/l
4.	MIRIS	Bez	Bez		12.	AMONIJ	0,15	0,50	mg/l
5.	OKUS	Bez	Bez		13.	ŽELJEZO	30,0	200	µg/l
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA	7,92	6,5-9,5	pH jedinica	14.	MANGAN	8,0	50	µg/l
7.	VODLJIVOST	708,0	2500	µS/cm/20°C	15.	SLOBODNI KLOR	0,01	0,50	mg/l
8.	ARSEN	0,0	10	µg/l	16.	TOC	0,718	-	C mg/l

MIKROBIOLOŠKI NALAZ

RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica	Ispravnost
1.	BROJ KOLONIJA NA 22°C	01	100	broj / 1ml	DA
2.	BROJ KOLONIJA NA 36°C	01	100	broj / 1ml	DA
3.	UKUPNI KOLIFORMI	00	0	broj / 100ml	DA
4.	ESCHERICHIA COLI	00	0	broj / 100ml	DA
5.	ENTEROKOKI	00	0	broj / 100ml	DA
6.	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	00	0	broj / 100ml	DA
7.	PSEUDOMONAS AERUGINOSA	00	0	broj / 100ml	DA

Analiza započeta: 26.10.2026. Analiza završena: 29.10.2026.

MIŠLJENJE: Rezultati analiza ispitivanog uzorka vode u SUKLADNOSTI su s MDK vrijednostima iz Priloga 1 Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN64/23 i 88/23).

Valentina Musa dipl.ing
INŽENJER LABORATORIJ