

Br. uz. 271 / 26

U Vukovaru, 04. svibanj 2026.godine.

DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Osijek
Ispostava u Vukovaru
Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 1
32 000 Vukovar

Pretragom uzorka VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, uzorkovane dana 28.04.2026. s izvorišta – vodovod Ilok, Opatovac, Frankopanska 8, ustanovili smo:

FIZIKALNO – KEMIJSKI NALAZ

RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica	RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica
1.	TEMPERATURA VODE	13,8	25	°C	10.	UTROŠAK KMnO ₄	0,64	5	O ₂ mg/l
2.	BOJA	0,4	20	mg/l PtCo skale	11.	NITRATI	3,2	50	mg/l
3.	MUTNOĆA	0,19	4	NTU	12.	NITRITI	0,025	0,50	mg/l
4.	MIRIS	Bez	Bez		13.	AMONIJ	0,05	0,50	mg/l
5.	OKUS	Bez	Bez		14.	ŽELJEZO	10,0	200	µg/l
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA	7,81	6,5-9,5	pH jedinica	15.	MANGAN	5,0	50	µg/l
7.	VODLJIVOST	708,0	2500	µS/cm/20°C	16.	SLOBODNI KLOR	0,01	0,50	mg/l
9.	ARSEN	0,00	10	µg/l	17.	TOC (uk.org.ugjik)	0,63	-	mg/l

MIKROBIOLOŠKI NALAZ

RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica	Ispravnost
1.	BROJ KOLONIJA NA 22°C	02	100	broj / 1ml	DA
2.	BROJ KOLONIJA NA 36°C	00	100	broj / 1ml	DA
3.	UKUPNI KOLIFORMI	00	0	broj / 100ml	DA
4.	ESCHERICHIA COLI	00	0	broj / 100ml	DA
5.	ENTEROKOKI	00	0	broj / 100ml	DA
6.	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	00	0	broj / 100ml	DA
7.	PSEUDOMONAS AERUGINOSA	00	0	broj / 100ml	DA

Analiza započeta: 28.04.2026.

Analiza završena: 04.05.2026.

MISLENJE: Rezultati analiza ispitivanog uzorka vode u SUKLADNOSTI su s MDK vrijednostima iz Priloga 1 Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN64/23 i 88/23).

Valentina Musa dipl.ing.
INŽENJER LABORATORIJ


Registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku pod br. Tt-99/748-2 | OIB: 95863787953 | MBS: 030065171 | Uplaćeni iznos temeljnog kapitala: 12.019.350,00 EUR | Poslovni račun: IBAN HR1425000091102006623 | IBAN HR7325000091502000290; SWIFT HAA3HR22 otvoreni kod Addiko Bank d.d. Zagreb | IBAN HR0723400091110129407 otvoren kod Privredna Banka Zagreb d.d. | IBAN HR1523900011198030402 otvoren kod Hrvatska poštanska Banka d.d. Zagreb | Uprava – direktor: Mladen Markešić, struč. spec. oec.

Br. uz. 272 / 26

U Vukovaru, 04. svibanj 2026.godine.

DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Osijek
Ispostava u Vukovaru
Ul. Kardinala Alojzija Stepinca 1
32 000 Vukovar

Pretragom uzorka VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, uzorkovane dana 28.04.2026. s izvorišta – vodovod Ilok, Lovas,
Osnovna škola, ustanovili smo:

FIZIKALNO – KEMIJSKI NALAZ

RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica	RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica
1.	TEMPERATURA VODE	17,2	25	°C	10.	UTROŠAK KMnO ₄	0,34	5	O ₂ mg/l
2.	BOJA	0,9	20	mg/l PtCo skale	11.	NITRATI	3,1	50	mg/l
3.	MUTNOĆA	0,15	4	NTU	12.	NITRITI	0,020	0,50	mg/l
4.	MIRIS	Bez	Bez		13.	AMONIJ	0,0	0,50	mg/l
5.	OKUS	Bez	Bez		14.	ŽELJEZO	20,0	200	µg/l
6.	KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA	7,70	6,5–9,5	pH jedinica	15.	MANGAN	8,0	50	µg/l
7.	VODLJIVOST	709,0	2500	µS/cm/20°C	16.	SLOBODNI KLOR	0,03	0,50	mg/l
9.	ARSEN	0,76	10	µg/l	17.	TOC (uk.org.ugljik)	0,86	-	mg/l

MIKROBIOLOŠKI NALAZ

RB.	NAZIV ANALIZE	REZULTATI	MDK	Mjerna jedinica	Ispravnost
1.	BROJ KOLONIJA NA 22°C	00	100	broj / 1ml	DA
2.	BROJ KOLONIJA NA 36°C	00	100	broj / 1ml	DA
3.	UKUPNI KOLIFORMI	00	0	broj / 100ml	DA
4.	ESCHERICHIA COLI	00	0	broj / 100ml	DA
5.	ENTEROKOKI	00	0	broj / 100ml	DA
6.	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	00	0	broj / 100ml	DA
7.	PSEUDOMONAS AERUGINOSA	00	0	broj / 100ml	DA

Analiza započeta: 28.04.2026.

Analiza završena: 04.05.2026.

MIŠLENJE: Rezultati analiza ispitivanog uzorka vode u SUKLADNOSTI su s MDK vrijednostima iz Priloga 1 Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN64/23 i 88/23).

Valežina Musa diploming
INŽENJER LABORATORIJU

Registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku pod br. T1-99/748-2 | OIB: 95863787953 | MBS: 030065171 | Uplaćeni iznos temeljnog kapitala: 12 019 350,00 EUR | Poslovni račun: IBAN HR142500091102006623; IBAN HR732500091502002930; SWIFT HAAABHR22 otvoren kod Adiko Bank d.d. Zagreb | IBAN HR0723400091110129407 otvoren kod Privredna Banka Zagreb d.d. | IBAN HR1523900011198030402 otvoren kod Hrvatska poštanska Banka d.d. Zagreb | Uprava – direktor: Mladen Markešić, struč. spec. oec.